



APROBACIÓN IESS:

ABG. GEOVANNA LEON HINOJOSA.
DIRECTORA GENERAL - IESS

ARQUITECTA YOLANDA VITERI
SUBDIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (E) - IESS

ELABORADO POR:

*Capacidades Nominales, previo a su implementacion se debera revizar las capacidades reales de los equipos propuestos

LEYENDA	DIAMETROS DE TUBERIA REFRIGERANTE
CODIGO	LIQUIDO-GAS
①	1/4" - 1/2"
②	1/4" - 3/8"
③	1/2" - 7/8"
④	3/8" - 5/8"
⑤	1/2" - 3/8"
⑥	1/2" - 1 1/8"
⑦	5/8" - 1 1/8"

LEYENDA JUNTAS DE REFRIGERACIÓN	
CODIGO	CAPACIDAD
j1	< 51 MBH
j2	51-138 MBH
j3	138-160 MBH
j4	160-336 MBH
j5	< 30 TON

INDICADA

AGOSTO - 2017

HVAC-4

DE:4

ESPACIO PARA SELLOS MUNICIPALES