



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>EN EL INTERIOR</b>	<b>X</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SDNIE-2025-05-109	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/06/2025		

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JULIO RICARDO TIPANTASIG CHAVEZ	CÉDULA: 1714382619	PUESTO QUE OCUPA: INGENIERO ELECTRÓNICO
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: NUEVA LOJA / SUCUMBOS / CONAMBO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	

**SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Ing. Pedro Fernando Samaniego Parra, Ing. David Luguana Pillajo, Arq. Cristina Carpio

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:**

**27-05-2025:**

07:30 - Traslado desde el Edf. Matriz del IESE de Quito a la ciudad del Nueva Loja dispensario Conambo del SSC.

15:00 - Llegada a la Unidad médica Conambo del Seguro Social Campesino

Reunion con el Residente de la obra por parte del Contratista donde se nos indicó las generalidades de lo implementado por sistema; que para el área de mi competencia son los Sistemas Electrónicos.

Recorrido por las instalaciones de la Unidad Medica verificando los Sistemas de Cableado Estructurado, Sistema de Detección de Incendios, Sistema de Intrusión, canalización y escalerillas

18:00 Salida de la unidad

**28-05-2025:**

8:00 - Llegada a la Unidad Conambo del SSC. Recorrido de verificación al área del DATA CENTER. Y se evidencio que el área necesita de una modificación por lo que se establece en el LIBRO DE OBRA (hojas 162 -163) la colocación del Rack en la pared posterior del área así como la localización de los equipos Central de incendios y central de alarmas e intrusión en dicha pared, por lo que se solicita el traslado del equipo aire acondicionado a la pared lateral derecha.

Se pudo identificar que los SOPORTES DE ESCALERILLA no cumplen con especificación técnica por lo que se advirtió y se lo anoto en el LIBRO DE OBRA (hoja 164) solicitando la rectificación del mismo. Se pudo evidenciar que el PUNTO DE DATOS no cumple con la especificación técnica se solicita recurrir a los documentos referenciales Especificaciones Técnicas y APUS para solventar las dudas referentes a los materiales que intervienen en el rubro, se anoto del particular en el LIBRO DE OBRA (hoja 165). Se evidencio que la tubería del sistema de detección de incendios debe tener materiales EMT en su totalidad NO PLASTICOS ademas que debe estar pintada de color rojo, se anoto el particular en el LIBRO DE OBRA (hoja 166). Se verifico que existe un cruce directo y pegado entre canaletas electrica y electrónica en las inmediaciones del área del DATA CENTER por lo que solicito solucionar el inconveniente en el LIBRO DE OBRA (hoja 167) 18:30 Salida de la unidad

**29-05-2025:**

8:00 - Llegada a la Unidad Conambo

Recorrido de verificación a las instalaciones de tubería efectuadas

10:30 - Viaje de retorno desde la Unidad médica - Conambo - Nueva Loja - Quito

17:00 - Llegada a Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS: Acuerdos alcanzados en sitio**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	27/05/2025	29/05/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	7:30	17:00	
HORA Inicio de Labores el día de retorno	N/A		Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - EL ENO - NUEVA LOJA	27/05/2025	7:30	27/05/2025	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - EL ENO - NUEVA LOJA	28/05/2025	7:30	28/05/2025	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - EL ENO - QUITO	29/05/2025	7:30	29/05/2025	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) transporte público, aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

JULIO RICARDO TIPANTASIG CHAVEZ  
 INGENIERO ELECTRÓNICO

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL**

**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**

NOMBRE:  
  
 ARQ. BOLÍVAR YEROVI HERBOZO  
 SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO,  
 ENCARGADO

NOMBRE:  
  
 MGS. CÉSAR AUGUSTO CALDERÓN VILLOTA  
 DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS

**DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO**

<b>ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NÚMERO FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	001-002-000000125	HOSPEDAJE	70.00
2	001-010-000019746	ALIMENTACIÓN	16.50
3	001-001-000000657	ALIMENTACION	8.00
4	001-001-000000165	ALIMENTACION	12.00
5	001-010-000019751	ALIMENTACIÓN	16.50
<b>TOTAL:</b>			<b>123.00</b>
<b>DESPLAZAMIENTO</b>			
<b>N°</b>	<b>NÚMERO FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>